



ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA

Fecha Elaboracion : 03 de junio del 2021

ANTECEDENTES:	
Oficio N°:	Memorando Nro. GADMCC-APA-2021-0026-M
De:	Ing. Vicente Palate A.
UNIDAD REQUIRENTE:	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cevallos (UNAPAC)

OBJETO DE LA CONTRATACION:	Adquisición de Cloro en Pastillas.
JUSTIFICACIÓN:	Para realizar el proceso de desinfección del agua potable en el sistema de cloración en pastillas instalado en los tanques de Reserva del sector San Pedro, es imprescindible la utilización del Cloro en pastillas

ITEM	CPC	DETALLE DE LA ADQUISICION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PAC	
						SI	NO
1	342301211	Adquisición de Cloro en pastillas, las mismas que desinfectan el agua que se entrega a la población en el sector Sur del cantón, lo que garantiza la entrega de una agua segura apta para el consumo humano, por consiguiente es necesario la adquisición de: 100 KG. DE CLORO EN PASTILLAS (presentación en bidones de 50 Kg)	Propiedades Composición química: Tricloro-s-triazinetrión. Apariencia: Comprimidos blancos con superficies lisas y bordes bien definidos. Cloro disponible, peso %: 90 mínimos. Embalaje: 55 lb. / 25 kg. Bidones de plástico. Tabletas de tres pulgadas Diámetro, pulgadas 3.0 (76.2 mm) Peso de la tableta, gramos 109-205. Propiedades típicas pH, @ 25 °C (solución al 1%) 2.9 - 3.5 Densidad aparente, lb / ft3 63-66 (suelto) Solubilidad en agua, g / 100 g @ 25 °C 0.98.	100.00	KG	X	
PLAZO DE EJECUCION:			30 días				
FORMA DE PAGO:			El pago se realizara contra entrega recepcion del producto a entera satisfaccion de la Entidad Contratante				
VIGENCIA:			90 días				
TIPO DE COMPRA:			Bien				
SOLICITADO POR:			Ing. Vicente Palate A.				
			JEFE UNAPAC				
AUTORIZADO POR:			Ing. Alvaro Rivera				
			DIRECTOR OO.PP.MM.				